



ES50-CH NASS

Bedienungsanleitung Einsteigerkit Nr. 50 Schalten mit Taste

Mode d'emploi

Pack de démarrage n° 50

Commuter avec touche



EnOcean-Technologie (868 MHz)

Bezeichnung	Typ / Type	Art.-No./Item N°	Designation
Vorkonfiguriertes Set bestehend aus Wandsender WS-NASS und Schaltaktor EB-UNO, 1 Schliesskontakt 16 A 230 V~, Versorgungsspannung 230 V~	ES50-CH NASS	9100 050	Pack de démarrage préconfiguré se composant d'un émetteur mural WS-NASS et d'un actionneur de commutation EB-UNO, 1 contact de fermeture, 16 A 230 V~, tension d'alimentation 230 V~

KURZANLEITUNG

- Schaltaktor gemäss Schema anschliessen
- Wandsender montieren
- Fertig!

EIGENSCHAFTEN

- Plug&Play - komplett vorkonfiguriertes Set
- Der mitgelieferte Wandsender ist bereits mit der Funktion S05 Schrittschalter eingelernt
- Wandsender speziell geeignet für den Nass- und Außenbereich
- Bis zu 49 Wandsender einlernbar
- Äußerst kompakte Bauform
- Nebenstelleneingang
- Repeaterfunktion über ARCO zuschaltbar
- EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-00
- ARCO fähig (AWAG Remote Commissioning)



ALLGEMEIN

Die Omnia Akteure (Empfänger) werden über Funksignale der Omnia Sender angesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Akteuren ansteuern. Die Funksender werden manuell durch ein einfaches Verfahren auf den Aktor ein- und ausgelernt. Jedem Sender können am Aktor eine Funktion und verschiedene Parameter zugeordnet werden.

Mit ARCO-Technologie lassen sich alle Omnia Akteure vollständig und ohne manuellen Zugriff zum Gerät per Funk konfigurieren. Die leistungsstarke Software E-Tool bildet dabei das Herzstück, um Projekte beliebiger Größe bequem am Schreibtisch zu planen, konfigurieren und dokumentieren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Omnia Einsteigerkit Nr. 50: Schalten mit Taste ist ein vorkonfiguriertes Set zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Es lässt sich ohne weitere Konfiguration installieren. Das Set besteht aus einem Schaltaktor EB-UNO und einem Wandsender WS-NASS, welcher bereits mit der Funktion S05 Schrittschalter eingelernt ist. Sein potentialgebundener 230 V~ Ausgang kann von bis zu 49 Omnia Funksendern gesteuert werden. Jedem Sender wird auf dem Schaltaktor automatisch die Funktion S05 Schrittschalter zugeordnet. Über ARCO können zusätzlich die Funktionen S01 Schalten mit Wippe und S06 Tastenfolger eingelernt sowie der Repeater aktiviert werden. Der Nebenstelleneingang ist standardmäßig mit der Funktion S05 Schrittschalter belegt. Bidirektionale Kommunikation, EEP D2-01-00, ARCO fähig (AWAG Remote Commissioning). Geeignet als Einbaugerät. Der Wandschalter ist geeignet für Montage im Nass- und Außenbereich (IP55).

ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE

Anschlüsse

- braun Netzspannung L 230 V~
- blau Netzspannung N 230 V~
- schwarz Relaisausgang 230 V~
- weiss Nebenstelleneingang T

Bedienelemente

- LED LED grün/rot
- LRN Lerntaste




INSTALLATION



Das Gerät ist für feste Installation in Innenräumen (trockene Räume) zum Einbau in Kunststoffdosen durch autorisiertes Fachpersonal unter Einhaltung der technischen Daten und gängigen Sicherheitsvorschriften bestimmt.



Das Gerät muss mit einem 16 A Leitungsschutzschalter abgesichert werden.



INSTRUCTIONS EN BREF

- Raccorder l'actionneur de commutation selon le schéma
- Installer l'émetteur
- Ça y est!

FONCTIONS

- Plug&Play – Set complètement préconfiguré
- L'émetteur mural inclus est déjà programmé avec la fonction S05 Télérupteur
- Émetteur mural particulièrement indiqué pour les zones humides et extérieures
- Jusqu'à 49 émetteurs muraux peuvent être associés
- Design compact
- Entrée de poste secondaire
- La fonction répéteur peut être activée via ARCO
- EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-00
- Compatible ARCO (AWAG Remote Commissioning)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les actionneurs Omnia (récepteurs) sont commandés par signal radio des émetteurs Omnia. Chaque émetteur peut commander un nombre illimité d'actionneurs. Une opération simple permet de programmer (et déprogrammer) les émetteurs radio. A chaque émetteur, une fonction à effectuer par l'actionneur et différents paramètres peuvent être attribués.

A l'aide de la technologie ARCO, tous les actionneurs Omnia peuvent être entièrement configurés par signal radio, sans intervention manuelle sur l'appareil. Le logiciel performant E-Tool au cœur de la technologie permet de planifier, de configurer et de documenter des projets de toute taille, confortablement et depuis le bureau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Pack de démarrage Omnia n° 50: Commuter avec touche est un ensemble préconfiguré permettant de commuter des appareils électriques. Il s'installe sans aucune configuration supplémentaire. L'ensemble se compose d'un actionneur de commutation EB-UNO et d'un émetteur mural WS-NASS qui est déjà programmé avec la fonction S05 Télérupteur. Sa sortie 230 V~ liée au potentiel peut être commandée par jusqu'à 49 émetteurs radio Omnia. A chacun de ses émetteurs, la fonction S05 Télérupteur est associée automatiquement sur l'actionneur de commutation. Via ARCO, les fonctions supplémentaires S01 Commuter avec bascule et S06 Suiveur de touche peuvent être programmées et la fonction répéteur peut être activée. L'entrée de poste secondaire est configurée par défaut avec la fonction S05 Télérupteur. Communication bidirectionnelle, EEP D2-01-00, compatible avec la technologie ARCO (AWAG Remote Commissioning). Convient pour montage encastré. L'émetteur mural convient pour le montage dans des zones humides et extérieures (IP55).

ÉLÉMENS D'AFFICHAGE ET DE COMMANDE

Connecteurs

- | | |
|---------|---------------------------------|
| • brun | tension d'alimentation L 230 V~ |
| • bleu | tension d'alimentation N 230 V~ |
| • noir | sortie de relais 230 V~ |
| • blanc | entrée de poste secondaire T |

Éléments de commande

- | | |
|-------|----------------|
| • LED | LED vert/rouge |
| • LRN | Touche LRN |

INSTALLATION



L'appareil est destiné à une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment (pièces sèches), pour encastrement dans des boîtier en plastique. L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié agréé, dans le respect des données techniques et des consignes de sécurité en vigueur.



L'appareil doit pouvoir être coupé par un disjoncteur de protection 16 A.

KONFIGURATION MIT E-TOOL

Die Konfiguration des Omnio Aktors erfolgt entweder manuell am Gerät selber oder durch ARCO Technologie über Funk mit der Planungssoftware *E-Tool Goldlizenz*. Eine detaillierte System- und Funktionsbeschreibung von ARCO ist im Lieferumfang der Software *E-Tool Goldlizenz* enthalten.

Der Fernzugriff auf den Omnio Aktor über ARCO wird durch ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem gesteuert. Standardmäßig ist der ARCO-Fernzugriff beim Aufstarten des Gerätes während einer halben Stunde freigegeben, er kann aber auch über einen Sicherheitscode eingeschaltet werden. Die Werkseinstellung des Sicherheitscodes ist **A9081919**.

MANUELLE KONFIGURATION

Der mitgelieferte Wandsender ist bereits eingelernt. Bei Bedarf können maximal 49 Wandsender eingelernt werden.

SENDER EINLERNEN

Beim Einlernvorgang wird dem Sender die Funktion *S05 Schrittschalter* auf dem Aktor zugewiesen. Der Sender darf dabei nicht mehr als 5 m vom Aktor entfernt sein. Der Einlernmodus wird durch eine grün blinkende LED angezeigt. Siehe auch Tabelle 1 FUNKTIONEN.

1. Einlernmodus durch einen langen Tastendruck (2 s) auf LRN aktivieren. Die LED blinkt grün.
2. Sender zweimal drücken. Die LED leuchtet 1 s grün und blinkt danach weiter.
3. LRN drücken, die LED erlischt.

SENDER LÖSCHEN

Der Löschmodus wird durch eine rot blinkende LED angezeigt. Siehe auch Tabelle 2 SENDER LÖSCHEN.

1. Löschmodus durch einen sehr langen Tastendruck (> 7 s) auf LRN aktivieren. Die LED blinkt rot.
2. Taste zweimal drücken. Die LED leuchtet 1 s rot und blinkt danach weiter.
3. LRN drücken, die LED erlischt.

ALLE SENDER LÖSCHEN

1. Löschmodus durch einen sehr langen Tastendruck (> 7 s) auf LRN aktivieren. Die LED blinkt rot.
2. LRN loslassen
3. LRN 2 s drücken. Die LED leuchtet 2 s rot und erlischt.

WERKSTATTEINSTELLUNG

Geräteparameter auf Standardwerte zurücksetzen.

Achtung: Eingelernte Sender bleiben erhalten.

1. Löschmodus durch einen sehr langen Tastendruck (> 7 s) auf LRN aktivieren. Die LED blinkt rot.
2. LRN loslassen
3. LRN 7 s drücken. Die LED blinkt schnell rot.
4. LRN 2 s drücken, die LED erlischt.

CONFIGURATION AVEC E-TOOL

La configuration de l'actionneur Omnio se fait soit manuellement sur l'appareil lui-même soit au moyen de la technologie ARCO via signal radio avec le logiciel de planification *E-Tool version licence or*. Une description détaillée du système et des fonctionnalités d'ARCO est livrée avec le logiciel *E-Tool licence or*.

L'accès à distance à l'actionneur Omnio via ARCO est contrôlé par un système de sécurité astucieux. Par défaut, l'accès à distance ARCO est autorisé pendant une demi-heure à compter du démarrage de l'appareil. Mais il peut aussi être obtenu par le biais d'un code de sécurité. Le réglage d'usine du code de sécurité est **A9081919**.

CONFIGURATION MANUELLE

L'émetteur mural inclus est déjà programmé. Jusqu'à 49 émetteurs muraux peuvent être programmés.

PROGRAMMER L'ÉMETTEUR

Lors de la programmation, la fonction *S05 Télérupteur* à effectuer par l'actionneur est attribuée à l'émetteur. La distance entre l'émetteur et l'actionneur ne doit pas dépasser 5 mètres. Une LED verte clignotante indique que le mode de programmation est actif. Voir aussi le tableau 1 FONCTIONS.

1. Activer le mode de programmation par une pression prolongée de la touche LRN (2 s). La LED verte clignote.
2. Appuyer deux fois sur l'émetteur. La LED verte s'allume 1 s et clignote ensuite.
3. Appuyer sur LRN, la LED s'éteint.

DÉPROGRAMMER L'ÉMETTEUR

Une LED rouge clignotante indique que le mode d'effacement est actif. Voir aussi le tableau 2 EFFACER L'ÉMETTEUR.

1. Activer le mode d'effacement par une très longue pression sur la touche LRN > 7 s). La LED rouge clignote.
2. Appuyer deux fois sur la touche. La LED rouge s'allume 1 s et clignote ensuite.
3. Appuyer sur LRN, la LED s'éteint.

EFFACER TOUS LES ÉMETTEURS

1. Activer le mode d'effacement par une très longue pression sur la touche LRN > 7 s). La LED rouge clignote.
2. Relâcher LRN
3. Appuyer 2 s sur LRN. La LED rouge s'allume 2 s et s'éteint.

RÉGLAGES D'USINE

Réinitialiser les paramètres de l'appareil par défaut.

Attention: Les émetteurs programmés ne sont pas effacés.

1. Activer le mode d'effacement par une très longue pression sur la touche LRN > 7 s). La LED rouge clignote.
2. Relâcher LRN
3. Appuyer 7 s sur LRN. La LED rouge clignote rapidement.
4. Appuyer 2 s sur LRN, la LED s'éteint.

Tabelle 1 FUNKTIONEN	1	2	3	Table 1 FONCTIONS		
SCHALTFUNKTIONEN						
S01: Schalten mit Wippe Taste O: Aus Taste I: Ein	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		S01: Commutation avec touche à bascule Touche O: Arrêt Touche I: Marche	S05: Schrittschalter (AW20) Zustandsänderung mit jedem Tastendruck		
	2 s drücken appuyer 2 s	Taste 2x drücken appuyer 2x sur la touche	drücken appuyer		S05: Télérupteur (AW20) Changement d'état avec chaque pression sur la touche	
S06: Tastenfolger Ein, solange die Taste gedrückt ist	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		S06: Suiveur de touche Position marche tant que la touche est pressée	ARCO FUNKTIONEN		
X01: Gateway Gateway einlernen	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		X01: Passerelle Programmer la passerelle	X10: ARCO freischalten Taste O: Fernzugriff freischalten Taste I: Fernzugriff sperren		
SENDER LÖSCHEN	1	2	3	FONCTIONS ARCO		
		/				
Taste	7 s drücken appuyer 7 s	Taste 2x drücken appuyer 2x sur la touche	drücken appuyer	Touche		
Alle Sender löschen		-	2 s drücken appuyer 2 s	Effacer tous les émetteurs		
Werkseinstellung Eingelernte Sender bleiben erhalten		LRN-Taste 7 s drücken appuyer sur la touche LRN 7 s		Réglages d'usine Les émetteurs programmés ne sont pas effacés		
GERÄTEPARAMETER	1	2	3	DÉPROGRAMMER L'ÉMETTEUR		
Die Standardwerte erscheinen unterstrichen.				Les valeurs par défaut sont soulignées.		
AUFSTARTVERHALTEN						
<u>Aus</u> Ein Relais behält Zustand	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		<u>Arrêt</u> Marche Le relais maintient son état	COMPORTEMENT DE DÉMARRAGE		
GERÄTEBEFEHL						
Neustart Werkseinstellung Energiezähler zurücksetzen	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		Redémarrage Réglages d'usine Réinitialiser le compteur d'énergie			
UTE Lern-Sequenz starten	2 s drücken appuyer 2 s	-	drücken appuyer	Démarrer une séquence de programmation UTE		
UTE Lösch-Sequenz starten	7 s drücken appuyer 7 s			Démarrer une séquence d'effacement UTE		
REPEATER						
Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann die Repeaterfunktion aktiviert werden. Dann sendet der Aktor alle empfangenen Funktelegramme verstärkt weiter. Innerhalb eines Umkreises von 5 Metern darf nur ein Gerät als Repeater aktiviert werden.				En cas de problèmes avec la qualité de réception, la fonction répéiteur peut être activée. Dans ce cas, les télégrammes radio que l'actionneur transmet sont amplifiés après réception. Dans un rayon de 5 mètres, un seul appareil ne doit être exploité comme répéiteur!		
<u>Aus</u> Level 1 Level 2	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		Non activé Niveau 1 Niveau 2			
RÜCKMELDUNGEN TELEGRAMMTYP						
RPS Wippe <u>Ein:</u> AI Aus: AO	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		RPS touche à bascule	Marche: AI Arrêt: AO		
RPS Taste <u>Ein:</u> AI pushed Aus: AI released			RPS touche	Marche: AI pressé Arrêt: AI relâché		
4BS <u>Ein:</u> 0x0064000C Aus: 0x0000000C Abfrage: 0x0000000B			4BS	Marche: 0x0064000C Arrêt: 0x0000000C Query: 0x0000000B		
VLD EEP D2-01-00			VLD	EEP D2-01-00		
RÜCKMELDUNGEN ZEITPUNKT						
Keine Rückmeldung Bei Zustandsänderung Bei Zustandsänderung und alle 3 Min Bei Zustandsänderung und alle 30 s	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		Pas de compte rendu En cas de changement d'état En cas de changement d'état et toutes les 3 min En cas de changement d'état et toutes les 30 s			
SICHERHEITSCODE ERLAUBT						
Standardmäßig kann mit dem Sicherheitscode A9081919 der Fernzugriff via E-Tool freigeschaltet werden, damit der Servicetechniker im Fehlerfall Zugriff auf den Aktor hat. Ist das nicht erwünscht, muss diese Funktion manuell am Aktor ausgeschaltet werden.				CODE DE SÉCURITÉ AUTORISÉ		
Ja Nein	nur über ARCO konfigurierbar configuration uniquement via ARCO		Oui Non	De série, le code de sécurité A9081919 permet d'autoriser l'accès à distance via E-Tool, afin que le technicien de service puisse accéder à l'actionneur en cas de dérangement. Si cela n'est pas souhaité, la fonction peut être désactivée manuellement sur l'actionneur.		

TECHNISCHE DATEN	ES50-CH NASS	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spannungsversorgung	207...253 V~ / 43...67 Hz	Alimentation
Standby-Verbrauch	< 0.5 W	Consommation stand-by
Absicherung des Gerätes (Sicherung / -automat)	16 A	Protection de l'appareil (disjoncteur automatique / fusible)
Lastausgang Schaltkontakt	1 Schliesskontakt 230 V~ 1 contact de fermeture 230 V~ 3680 W / 16 A 1150 W / 5 A	Sortie de charge Contact de commutation
Max. Leistung ($\cos\phi = 1$) Max. Leistung ($\cos\phi > 0.3$)	Litzendraht / fil toronné	Max. charge ($\cos\phi = 1$) Max. charge ($\cos\phi > 0.3$)
Anschlüsse	IP20 (Schaltaktor / actionneur de commutation) IP55 (Wandsender / émetteur mural)	Raccordements
Schutzart	Ja / oui	Protection
Überlastschutz	Ja / oui	Protection contre les surtensions
Übertemperaturschutz	Ja / oui	Protection contre la surchauffe
Technologie	EnOcean 868 MHz	Technologie
Funkmodul	EnOcean TCM300 bidirektonal / bidirectionnel	Module radio
EnOcean Equipment Profile (EEP)	D2-01-00	EnOcean Equipment Profile (EEP)
Umweltbedingungen	-10...+25 °C / 0...85 % rH non condensing	Environnement
Gehäuse	PC ABS magenta 37 x 27 x 17.5 mm	Boîtier
Gewicht	26 g	Poids
Normen	EN 60669-2-1	Normes

Legende:



- LRN-Taste
- Sendertaste (Wippe, Taster etc.)
- Fachkraft erforderlich
- VORSICHT

Légende:



- Touche LRN
- Touche d'émetteur (bascule, bouton-poussoir, etc.)
- Spécialiste requis
- ATTENTION